

Kraków, 11 września 2015r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-12/15

Przetarg nieograniczony pn. "Wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na ciągach komunikacyjnych I piętra oraz na wszystkich klatkach schodowych budynku przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie"

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

W związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym nr DZP.272-12/15 dotyczącym „Wykonania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego na ciągach komunikacyjnych I piętra oraz na wszystkich klatkach schodowych budynku przy ul. Strzeleckiej 2 w Krakowie” proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

1. Zgodnie z załączonym projektem oraz zastosowanym okablowaniem wynika, że system oświetlenia oparty jest na autonomicznych oprawach bez nadzoru (centrala monitorująca) natomiast wskazany typ opraw EW2 i EW3 w legendzie wskazuje na oprawy centralnie nadzorowane. W związku z powyższym proszę o jednoznaczną informację czy zastosowany system oświetlenia ma być system autonomicznym czy centralnie nadzorowany. Jeśli ma być system nadzorowany centralnie to proszę o uzupełnienie projektu o stosowne schematy i rysunki.

Odpowiedz: Zastosowany ma być system autonomiczny lecz oprawy takie jak w projekcie.

Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ Wykonawcy, którzy zadali pytania
- ✓ strona internetowa Zamawiającego
- ✓ a/a

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

ul. Strzelecka 2, 31 – 503 Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, e-mail:info@dziecieczszpital.pl
Konto: Bank PeKaO SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 4689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO 9001:2008